

# Типовая схема подключения внешних исполнительных устройств через Муха ioLogik и камер Сокол к видеосерверу "ВИПАКС ВЫСОТА"

Камера Сокол 1  
"АйТек ПРО"

Камера Сокол N  
"АйТек ПРО"

Шлагбаум

Прибор  
освещения

Прибор  
оповещения

к сети 230 В

к сети 230 В

к сети 230 В

100 Мб/с  
100 Мб/с  
100 Мб/с

PoE Коммутатор  
"АйТек ПРО"

1/2,5 Гб/с

Видеосервер  
"ВИПАКС ВЫСОТА"

1/2,5 Гб/с

Коммутатор  
ЛВС

Модуль  
ввода/вывода  
Муха ioLogik  
E1211-T

Блок питания  
12-36 В DC

к сети 230 В

к сети 230 В

Сервер  
видеоаналитики 1  
"ВИПАКС ВЫСОТА"

...

к сети 230 В

Сервер  
видеоаналитики N  
"ВИПАКС ВЫСОТА"

1/2,5 Гб/с

1/2,5 Гб/с

1/2,5 Гб/с

1/2,5 Гб/с

Автоматизированное  
рабочее место 1

Блок системный  
"ВИПАКС ВЫСОТА"

Монитор

к сети 230 В

Автоматизированное  
рабочее место N

Блок системный  
"ВИПАКС ВЫСОТА"

Монитор

к сети 230 В

- Кабель питания 12-36 В DC
- Кабель питания 230 В
- Кабель "витая пара"
- Контрольный кабель